Trinkwasseruntersuchung 2022 der Verbandsgemeinde Herxheim

Die jährliche, chemisch-physikalische Wasseruntersuchung im Versorgungsbereich der Verbandsgemeinde Herxheim erfolgte am 09.06.2022 durch die Limbach Analystics GmbH in Mannheim.

Im Rahmen der Untersuchung wurde keine Grenzwertüberschreitung festgestellt. Die Wasserqualität entspricht den Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung sind in der Anlage dargestellt. Die Verbandsgemeindewerke Herxheim – Wasserversorgung – stehen Ihnen für weitere Auskünfte zur Wasserqualität gerne zur Verfügung (Telefon: 07276/501-425)

Ihre Verbandsgemeindewerke Herxheim

Auszug aus der Trinkwasseranalyse 2022

Ortsgemeinde Rohrbach

Parameter		Einheit	2022	Grenzwert
Calcium	Ca	mg/l	97	
Magnesium	Mg	mg/l	19	
Natrium	Na	mg/l	5	200
Kalium	K	mg/l	0,9	
Chlorid	Cl	mg/l	16	250
Nitrat	NO3	mg/l	9,6	50
Nitrit	NO2	mg/l	<0,005	0,5
Sulfate	$SO4^2$	mg/l	20	250
Gesamthärte		Grad dH	18	
Härtebereich		hart	3,20	
pH-Wert			7,25	6,5 - 9,5